



L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
MACRO AREA TERRITORIALE NORD EST
SVILUPPO RETE EMILIA ROMAGNA E MARCHE

40121 Bologna, Casella Postale 1752 - succ. 1
- F +39 0516345953



28 APR. 2008

Marzo

COMUNITA' MONTANA - ZONA II		
Protocollo Generale		
NR. 000 3179		
CAT. 1	CLASS. 15	FASC. 7

Raccomandata

Spett.le
COMUNITA' MONTANA CINQUE VALLI
BOLOGNESI
Ufficio di Piano
Viale Risorgimento, 1
40065 Pianoro - BO

DIS/MAT/NE/DTR-ERM/SVR/PRE

Oggetto: Procedimento di approvazione del PSC in forma associata dei Comuni di Loiano, Monzuno e Pianoro.
Convocazione della II Seduta della Conferenza di Pianificazione ai sensi dell'art. 14 della L.R. 20/2000

In ottemperanza al Procedimento in oggetto comunichiamo le osservazioni di nostra competenza:

- I tracciati delle linee elettriche a media tensione (15 kV) rappresentati nelle tavole del piano, non possono rappresentare una collocazione precisa dei nostri impianti, ma fornire indicativamente la loro ubicazione, pertanto dovranno essere assoggettati a verifica puntuale in sede di rilascio di titoli abitativi e/o costruttivi che dovranno comunque rispettare la L.R. 30/2000 e relativa DGR 197/2001 in materia di fasce di rispetto.
- Nelle zone a forte espansione artigianale, commerciale e residenziale, si dovranno tenere in considerazione i piani di sviluppo delle nuove infrastrutture elettriche, inviati a Provincia e Comuni ai sensi della L.R. 30/2000 per l'inserimento degli stessi negli strumenti urbanistici.
- Si dovrà prevedere la richiesta alla nostra società, prima del rilascio dei predetti titoli abitativi/costruttivi, delle eventuali nuove infrastrutture elettriche o modifiche agli elettrodotti esistenti, necessari alla corretta distribuzione dell'energia elettrica, sia all'interno delle aree interessate dall'intervento edilizio che all'esterno; cosicché l'autorizzazione all'intervento edilizio, sia comprensiva delle adeguate infrastrutture energetiche e le stesse già inserite negli strumenti urbanistici, come previsto dalla legge regionale 20/2000.
- Nella relazione del Documento Preliminare, inserito nel CD pervenuto, a pagina 6, è riportata la seguente frase: " Nel territorio dei Comuni di Loiano, Monzuno e Pianoro non sono previsti corridoi per la realizzazione di nuove linee elettriche." Questa affermazione è valida per la situazione odierna. Infatti attualmente, così



Id. 1642748

1/2

come depositato alla Provincia, non sono stati inseriti nuovi corridoi nei territori della Comunità. Questi dovranno essere recepiti quando saranno comunicati nei previsti Piani di Sviluppo.

Vogliamo però ricordare che esistono Piani Particolareggiati o interventi edilizi già approvati in cui sono previsti nuovi corridoi per linee elettriche al servizio degli stessi.

Vi chiediamo pertanto di modificare la frase precedentemente indicata in quanto potrebbe essere di impedimento alla realizzazione di nuovi elettrodotti necessari a soddisfare eventuali richieste per aree di sviluppo o di singoli clienti, anche in aree con Piani Particolareggiati già approvati, o per necessità esterne al territorio dell'Associazione.

Rimanendo a disposizione per chiarimenti porgiamo distinti saluti.

Debora Stefani
IL RESPONSABILE